



221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号: W202306053

许昌瑞科 水质检测有限公司

检 测 报 告



样品名称 襄城县第三水厂地表水源水

委托单位 襄城县住房和城乡建设局

报告日期 2023年06月27日

样品编号 W20230620001

委托日期 2023-06-20

样品类别 地表水

执行标准

GB3838-2002 《地表水环境质量标准》

检验结果

见报告附页

制表
校核
签发

吴丹
张航
朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

第 2 页 共 4 页

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

第 3 页, 共 4 页

报告编号: W202306053

样品名称: 襄城县第三水厂地表水源水	委托单位: 襄城县住房和城乡建设局
样品编号: W20230620001	电话/地址: 15716506179
样品性状: 淡黄色	收样日期: 2023.06.20
样品来源: 现场采样	检测日期: 2023.06.20~2023.06.27
采样地点: 水质控制点	执行标准: 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III类值

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
粪大肠菌群	个/L	未检出	10000	HJ347.1-2018
砷	mg/L	0.001	≤0.05	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	≤0.005	GB7475-1987
铬(六价)	mg/L	0.005	≤0.05	GB7467-1987
铅	mg/L	0.004	≤0.05	GB7475-1987
汞	mg/L	<0.00005	≤0.0001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	≤0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.2	HJ484-2009
氟化物	mg/L	0.29	≤1.0	HJ84-2016
硫化物	mg/L	0.0452	≤0.2	GB/T16489-1996
石油类	mg/L	<0.01	≤0.05	HJ970-2018
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	1.07	≤10	HJ84-2016
三氯甲烷	mg/L	0.003	≤0.06	HJ620-2011
四氯化碳	mg/L	<0.001	≤0.002	HJ620-2011
色度	度	10.1		GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	3.08		GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无		GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		少量杂质沉淀物		GB/T5750.4-2006-4.1
pH		7.83	6.0-9.0	HJ1147-2020
铝	mg/L	0.017		GB/T5750.6-2006-1.1
铁	mg/L	0.07	≤0.3	GB/T5750.6-2006-2.2
锰	mg/L	<0.05	≤0.1	GB11911-1989
铜	mg/L	<0.05	≤1.0	GB7475-1987
锌	mg/L	<0.05	≤1.0	GB7475-1987
氯化物	mg/L	7.8	≤250	HJ84-2016
硫酸盐	mg/L	24.9	≤250	HJ84-2016
溶解性总固体	mg/L	228		GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	139.5		GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数	mg/L	1.49	≤6	GB11892-1989
挥发酚	mg/L	<0.002	≤0.005	HJ503-2009
阴离子表面活性剂	mg/L	<0.1	≤0.2	GB7494-1987
氨氮	mg/L	0.09	≤1.0	HJ535-2009
总磷(以P计)	mg/L	0.01	≤0.2	GB11893-1989
总氮(以N计)	mg/L	1.28	≤1.0	HJ636-2012
溶解氧	mg/L	7.96	≥5	HJ506-2009
化学需氧量(COD)	mg/L	6.4	≤20	HJ828-2017
五日生化需氧量	mg/L	0.34	≤4	HJ505-2009
总α放射性	Bq/L	0.017		GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.059		GB/T5750.13-2006-2.1
(以下空白)				

声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号: W202306054

许昌瑞科 水质检测有限公司

检 测 报 告



样品名称 襄城县第三水厂出厂水

委托单位 襄城县住房和城乡建设局

报告日期 2023年06月27日

样品编号 W20230620002

委托日期 2023-06-20

样品类别 生活饮用水

执行标准

GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表
校核
签发

吴丹
张航
朱航



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

有限
公司

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202306054

第 3 页, 共 4 页

样品名称: 襄城县第三水厂出厂水		委托单位: 襄城县住房和城乡建设局		
样品编号: W20230620002		电话/地址: 15716506179		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2023.06.20		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2023.06.20~2023.06.27		
采样地点: 加压泵房		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-2.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.002	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.28	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐(以N计)	mg/L	1.05	10	GB/T5750.5-2006-5.3
氯酸盐	mg/L	0.26	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
亚氯酸盐	mg/L	0.29	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
三氯甲烷	mg/L	0.007	0.06	GB/T5750.8-2006-1.2
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0005	0.1	HJ 620-2011
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0015	0.06	HJ 620-2011
三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
三卤甲烷		0.15	≤1	HJ 620-2011
二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T141-2018 9.8.1
三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T141-2018 9.8.1
色度	度	1.1	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.13	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		7.72	6.5-8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.063	0.2	GB/T5750.6-2006-1.1
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.2
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	10.4	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	25.5	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	164	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	141.1	450	GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.04	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨(以N计)	mg/L	0.03	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.029	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.076	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
二氧化氯	mg/L	0.22	0.1-0.8	GB/T5750.11-2006-4.4
(以下空白)				

许昌瑞科水质检测有限公司

声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号：W202306055

许昌瑞科 水质检测有限公司

检测报告



样品名称 襄城县清华源小区管网水

委托单位 襄城县住房和城乡建设局

报告日期 2023年06月27日

样品编号 W20230620003

委托日期 2023-06-20

样品类别 生活饮用水

执行标准

GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制	表	吴	丹
校	核	洪	航
签	发	朱	凯



许昌瑞科水质检测有限公司

第 2 页 共 4 页

许昌瑞科水质检测有限公司

许昌瑞科水质检测有限公司
检测报告

报告编号: W202306055

第 3 页, 共 4 页

样品名称: 襄城县清华源小区管网水	委托单位: 襄城县住房和城乡建设局
样品编号: W20230620003	电话/地址: 15716506179
样品性状: 无色透明	收样日期: 2023.06.20
样品来源: 现场采样	检测日期: 2023.06.20~2023.06.27
采样地点: 门卫	执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2022

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-2.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.002	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.28	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐(以N计)	mg/L	1.04	10	GB/T5750.5-2006-5.3
氯酸盐	mg/L	0.28	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
亚氯酸盐	mg/L	0.30	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
三氯甲烷	mg/L	0.010	0.06	GB/T5750.8-2006-1.2
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0007	0.1	HJ 620-2011
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0023	0.06	HJ 620-2011
三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
三卤甲烷		0.21	≤1	HJ 620-2011
二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T141-2018 9.8.1
三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T141-2018 9.8.1
色度	度	1.9	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.23	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		7.87	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.063	0.2	GB/T5750.6-2006-1.1
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.2
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	0.06	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	10.6	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	25.9	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	168	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	141.1	450	GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.08	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨(以N计)	mg/L	0.02	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.033	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.068	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
二氧化氯	mg/L	0.23	0.02-0.8	GB/T5750.11-2006-4.4
(以下空白)				

声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号: W202306056

许昌瑞科 水质检测有限公司

检 测 报 告



样品名称 襄城县春天嘉园管网水
委托单位 襄城县住房和城乡建设局
报告日期 2023年06月27日

样品编号 W20230620004

委托日期 2023-06-20

样品类别 生活饮用水

执行标准

GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表
校核
签发

吴丹
张航
米峰

检验单位章



许昌瑞科水质检测有限公司

第 2 页 共 4 页

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202306056

第 3 页, 共 4 页

样品名称: 襄城县春天嘉园管网水		委托单位: 襄城县住房和城乡建设局		
样品编号: W20230620004		电话/地址: 15716506179		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2023.06.20		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2023.06.20~2023.06.27		
采样地点: 门卫		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2022		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-2.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.002	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.28	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐(以N计)	mg/L	1.05	10	GB/T5750.5-2006-5.3
氯酸盐	mg/L	0.30	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
亚氯酸盐	mg/L	0.30	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
三氯甲烷	mg/L	0.010	0.06	GB/T5750.8-2006-1.2
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0006	0.1	HJ 620-2011
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0022	0.06	HJ 620-2011
三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
三卤甲烷		0.21	≤1	HJ 620-2011
二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T141-2018 9.8.1
三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T141-2018 9.8.1
色度	度	2.6	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.63	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		7.81	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.065	0.2	GB/T5750.6-2006-1.1
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.2
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	10.6	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	25.9	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	182	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	141.1	450	GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.08	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨(以N计)	mg/L	0.03	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.030	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.077	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
二氧化氯	mg/L	0.21	0.02-0.8	GB/T5750.11-2006-4.4
(以下空白)				

声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号: W202306057

许昌瑞科 水质检测有限公司

检测报 告



样品名称 襄城县首山御苑小区二次供水

委托单位 襄城县住房和城乡建设局

报告日期 2023年06月27日

样品编号 W20230620005

委托日期 2023-06-20

样品类别 生活饮用水

执行标准

GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表
校核
签发

吴丹
孙航
朱峰
张凯



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202306057

第 3 页, 共 4 页

样品名称: 襄城县首山御苑小区二次供水		委托单位: 襄城县住房和城乡建设局		
样品编号: W20230620005		电话/地址: 15716506179		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2023.06.20		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2023.06.20~2023.06.27		
采样地点: 16号楼2单元701厨房		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2022		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-2.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.003	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.29	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐(以N计)	mg/L	1.04	10	GB/T5750.5-2006-5.3
氯酸盐	mg/L	0.28	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
亚氯酸盐	mg/L	0.31	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
三氯甲烷	mg/L	0.010	0.06	GB/T5750.8-2006-1.2
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0006	0.1	HJ 620-2011
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0021	0.06	HJ 620-2011
三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
三卤甲烷		0.21	≤1	HJ 620-2011
二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T141-2018 9.8.1
三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T141-2018 9.8.1
色度	度	1.4	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.16	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		7.94	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.052	0.2	GB/T5750.6-2006-1.1
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.2
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	10.6	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	26.0	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	162	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	140.7	450	GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.06	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨(以N计)	mg/L	0.03	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.052	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.051	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
二氧化氯	mg/L	0.21	0.02-0.8	GB/T5750.11-2006-4.4
(以下空白)				

声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号: W202306058

许昌瑞科 水质检测有限公司

检 测 报 告



样品名称 襄城县成建万家二次供水

委托单位 襄城县住房和城乡建设局

报告日期 2023年06月27日

样品编号 W20230620006

委托日期 2023-06-20

样品类别 生活饮用水

执行标准

GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表
校核
签发

吴张
朱峰
丹航
凯



许昌瑞科水质检测有限公司

第 2 页 共 4 页

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202306058

第 3 页, 共 4 页

样品名称: 襄城县建成万家二次供水		委托单位: 襄城县住房和城乡建设局		
样品编号: W20230620006		电话/地址: 15716506179		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2023.06.20		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2023.06.20~2023.06.27		
采样地点: 23栋1101厨房		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2022		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-2.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.002	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.28	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐(以N计)	mg/L	1.03	10	GB/T5750.5-2006-5.3
氯酸盐	mg/L	0.31	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
亚氯酸盐	mg/L	0.31	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
三氯甲烷	mg/L	0.008	0.06	GB/T5750.8-2006-1.2
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0005	0.1	HJ 620-2011
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0017	0.06	HJ 620-2011
三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
三卤甲烷		0.17	≤1	HJ 620-2011
二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T141-2018 9.8.1
三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T141-2018 9.8.1
色度	度	1.5	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.18	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		7.74	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.054	0.2	GB/T5750.6-2006-1.1
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.2
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	10.6	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	26.2	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	160	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	141.5	450	GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.16	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨(以N计)	mg/L	0.03	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	<0.016	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.057	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
二氧化氯	mg/L	0.13	0.02-0.8	GB/T5750.11-2006-4.4
(以下空白)				

声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页